Generator Load Bank report
March 30, 2026

CAT 3516 1600KW 51093 hours

hours	load %	KW	volts A-B	volts A-B	volts C-A	amps A	amps B	amps C	HZ	eng temp	oil press	RPM	time
51090	90	1444	483	485	485	1717	1719	1732	60	192	62	1800	13:00
51091	90	1444	483	485	485	1717	1719	1732	60	192	62	1800	13:30
51091	90	1444	483	485	485	1717	1719	1732	60	192	62	1800	14:00
51092	90	1444	483	485	485	1717	1719	1732	60	192	62	1800	14:30
51092	90	1444	483	485	485	1717	1719	1732	60	192	62	1800	15:00
51093	50	801	483	485	485	960	961	968	60	191	62	1800	15:30
51093	0	0	483	485	485	0	0	0	60	187	63	1800	16:00







